

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.В.02144/24

Серия **RU** № **0565045**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АХМЕДОВ БАЙРАМ ИСМАИЛОВИЧ. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 346130, Россия, Ростовская область, Миллеровский район, город Миллерово, улица квартал имени Маршала Ефимова, дом 13, квартира 118. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 321619600031915. Телефон: +79061841434. Адрес электронной почты: info@asataasansor.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ASATA ASANSOR ANONIM SIRKETI. Место нахождения (адрес юридического лица): Турция, 16230, Kayihan Mh, Inonu CD. № 14/314 Osmangazi – Bursa, ГЛОНАСС: 40.183766, 29.068593. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, 42290, Büsan Org. San. Kosgeb Cad. № 77/1 Karatay – Konya, ГЛОНАСС: 37.912039, 32.549951.

**ПРОДУКЦИЯ** Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, без остекления, с теплоизоляцией створок, горизонтально-раздвижные:  
- двухстворчатые центрального открывания типа «М2 (Е130)», габаритными размерами: шириной проема в свету от 700 до 1400 мм, высотой проема в свету от 1900 до 2400 мм;  
- двухстворчатые телескопического бокового открывания модели «Т2 (Е130)», габаритными размерами: шириной проема в свету от 700 до 1400 мм, высотой проема в свету от 1900 до 2400 мм;  
- четырехстворчатые центрального открывания модели «М4 (Е130)», габаритными размерами: шириной проема в свету от 700 до 1400 мм, высотой проема в свету от 1900 до 2400 мм  
толщиной изоляции створок 18 мм, толщиной металла не менее 1,5 мм.  
Продукция изготовлена в соответствии с Техническим описанием «Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости горизонтально-раздвижные, моделей: М2 (Е130), Т2 (Е130), М4 (Е130)» № 06/29/24 от 29.05.2024 г.  
Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8431 31 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-2016/12-2024 от 17.12.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/31-05/24 от 23.07.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Булдакова Мария Алексеевна, Голубева Дарья Львовна.  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости – Е130. Условия хранения: двери должны храниться в закрытых помещениях, не допускать прямого солнечного света и высокой влажности. Срок службы – 25 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 31.05.2024 года. Договор уполномоченного лица № 05/29/24 от 29.05.2024 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 18.12.2024 **ПО** 17.12.2029  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)



Гречик Николай Михайлович  
(И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Цивилев Алексей Владимирович  
(И.О.)